



ГРАФИК
температуры теплоносителя от котельной микрорайона №1
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
-36	105	60
-33	101	58
-30	97	57
-27	93	55
-24	89	54
-21	85	52
-18	81	50
-15	77	49
-12	73	47
-9	70	45
-6	70	45
-3	70	45
0	70	45
3	70	45
6	70	45
8	70	45

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на $t^{\circ}\text{C}$ в подающем трубопроводе на 3-5 $^{\circ}\text{C}$.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова