

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП «Новоалтайска «НТС»
А.В. Крюков
« 20 » сентября 2021 г.



ГРАФИК

температуры теплоносителя системы отопления Котельной №11
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
-39	95	70
-36	92	68
-33	89	66
-30	86	64
-27	83	62
-24	80	60
-21	77	58
-18	74	57
-15	71	55
-12	70	53
-9	70	51
-6	70	51
-3	70	51
0	70	51
3	70	51
6	70	51
8	70	51

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на t°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова