

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
МУП «Новоалтайска «НТС»  
А.В. Крюков  
2021 г.



### ГРАФИК

температуры теплоносителя системы отопления Котельной №12  
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 20 °С		
-39	80	69
-36	76	66
-33	73	64
-30	71	62
-27	68	61
-24	66	59
-21	64	57
-18	61	55
-15	58	53
-12	56	51
-9	54	50
-6	52	48
-3	50	47
0	48	45
3	46	44
6	44	42
8	43	41

**Примечание:** Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на 1°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова