



ГРАФИК
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №13
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 20 °С		
-39	72	60
-36	70	58
-33	67	56
-30	65	54
-27	62	53
-24	62	53
-21	62	53
-18	62	53
-15	62	53
-12	62	53
-9	62	53
-6	62	53
-3	62	53
0	62	53
3	62	53
6	62	53
8	62	53

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на $t^{\circ}\text{C}$ в подающем трубопроводе на 3-5 $^{\circ}\text{C}$.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова