

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
МУП г. Нововалтайска «НТС»
А.В. Крюков
2021 г.



ГРАФИК

температуры теплоносителя системы отопления Котельной №14
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 20 °С		
-39	79	68
-36	77	66
-33	74	64
-30	72	62
-27	69	61
-24	67	59
-21	65	57
-18	62	55
-15	60	53
-12	57	52
-9	55	50
-6	52	48
-3	50	46
0	47	44
3	45	43
6	43	41
8	41	40

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на 1°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова