



ГРАФИК
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №15
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 18 °С		
-39	74	62
-36	72	60
-33	69	58
-30	67	56
-27	64	55
-24	62	53
-21	60	51
-18	57	49
-15	55	47
-12	52	46
-9	50	44
-6	47	42
-3	45	40
0	43	39
3	40	37
6	40	37
8	40	37

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на t°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С. Температуру в подающем трубопроводе с бойлера ГВС необходимо соблюдать 65 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова

Исп. инженер ПТО
Хохлова Н.С.