



ГРАФИК

температуры теплоносителя системы отопления Котельной №16
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 20 °С		
-39	69	57
-36	67	55
-33	64	53
-30	62	51
-27	59	50
-24	57	48
-21	55	46
-18	52	44
-15	50	42
-12	47	41
-9	45	39
-6	42	37
-3	42	37
0	42	37
3	42	37
6	42	37
8	42	37

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на 1°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С. Температуру в подающем трубопроводе с бойлера ГВС необходимо соблюдать 65 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова