



ГРАФИК

температуры теплоносителя в тепловой сети с Котельной №17
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
-39	95	70
-36	92	68
-33	88	66
-30	85	64
-27	81	62
-24	78	59
-21	74	57
-18	71	55
-15	70	55
-12	70	56
-9	70	57
-6	70	57
-3	70	58
0	70	59
3	70	60
6	70	60
8	70	60

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на $t^{\circ}\text{C}$ в подающем трубопроводе на 3-5 $^{\circ}\text{C}$.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова