



**ГРАФИК**  
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №19  
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
-36	95	70
-33	91	67
-30	87	65
-27	83	62
-24	79	60
-21	75	57
-18	71	54
-15	70	53
-12	70	53
-9	70	53
-6	70	53
-3	70	53
0	70	53
3	70	53
6	70	53
8	70	53

**Примечание:** Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на 1°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова

Исп. инженер ПТО  
Хохлова Н.С.