



ГРАФИК
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №4
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 20 °С		
-39	80	67
-36	77	64
-33	74	62
-30	71	60
-27	68	57
-24	65	55
-21	62	53
-18	59	50
-15	56	48
-12	53	46
-9	50	43
-6	47	41
-3	45	38
0	45	38
3	45	38
6	45	38
8	45	38

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на $t^{\circ}\text{C}$ в подающем трубопроводе на 3-5 $^{\circ}\text{C}$.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова