

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
МУП г. Новоалтайска «НТС»  
А.В. Крюков  
2021 г.



**ГРАФИК**  
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №6  
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
<b>При температуре внутри помещения абонентов 20 °С</b>		
-39	80	67
-36	77	64
-33	74	62
-30	71	60
-27	68	57
-24	65	55
-21	62	53
-18	59	50
-15	56	48
-12	53	46
-9	50	43
-6	47	41
-3	43	38
0	40	36
3	40	36
6	40	36
8	40	36

**Примечание:** Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на t°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С. Крюкова