



ГРАФИК
температуры теплоносителя системы отопления Котельной №7
на отопительный период 2021/2022 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
При температуре внутри помещения абонентов 18 °С		
-39	73	64
-36	71	62
-33	69	61
-30	67	59
-27	65	58
-24	63	56
-21	61	55
-18	59	53
-15	57	52
-12	55	50
-9	53	49
-6	51	47
-3	49	46
0	47	44
3	45	43
6	43	41
8	42	40

Примечание: Если температура в обратном трубопроводе поднимется выше указанной в графике, то необходимо снижать подачу теплоносителя до соответствия по температуре в обратном трубопроводе. При скорости приземного ветра выше 10 м/с необходимо вводить поправку на t°С в подающем трубопроводе на 3-5 °С.

Начальник ПТО

О.С.Крюкова