


Утверждаю:

Главный механик ДТВу-4

 В.В. Пономарев

« 16 » сентября 2023г.

График регулирования температуры сетевой воды
для котельной локомотивного депо ст. Алтайская (115/70)

t_n	+10	+9	+8	+7	+6	+5	+4	+3	+2	+1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
t_n	67	67	68	68	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	72	73	75	77	79	81	82	84	86	88
t_o	52	52	51	51	50	50	49	49	48	48	47	47	46	46	46	46	47	48	49	49	50	51	52	52	53

t_n	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39
t_n	89	91	93	95	96	98	100	101	103	105	107	108	110	112	113	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
t_o	54	55	55	56	57	57	58	59	59	60	61	62	62	63	64	64	64	63	64	65	66	67	68	69	70

t_n – температура наружного воздуха

t_n – температура подающей магистрали

t_o – температура обратной магистрали

Ведущий инженер по эксплуатации
теплотехнического оборудования ДТВу-4



Н.Е. Швецов